

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам  
662120, Бирилюсский район, с. Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 8 (39150) 2-12-47  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЯ № 146/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Орловская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения Главного государственного инспектора Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Шляхтенко А.Н. от 15.08.2014 № 146, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов «22» сентября 2014 года, с 10.00 часов до 11.00 часов «23» сентября 2014 года, с 10.00 часов до 11.00 часов «24» сентября 2014 года, с 10.00 часов до 11.00 часов «25» сентября 2014 года, с 10.00 часов до 11.00 часов «26» сентября 2014 года и с 10.00 часов до 11.00 часов «29» сентября 2014 года проведена плановая выездная проверка И.о. Главного государственного инспектора Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Старовойтовым Геннадием Николаевичем, объекта защиты Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Орловская средняя общеобразовательная школа» по адресу: 662122 Красноярский край, Бирилюсский район, с. Орловка, ул. Советская, 37, совместно с директором МКОУ «Орловская СОШ» Голубевой Ириной Витальевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
МКОУ «Орловская СОШ»			
146/1/1	Руководитель организации не предоставил (отсутствует) протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) огнезащитным составом горючих конструкций чердачного помещения в здании школы.	п.21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя	27.07.2015

		с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Статья 52 (2) Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: б) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

И.о. Главного государственного инспектора Бирилюсского и Большеудинского районов по пожарному надзору Старовойтов Г.Н.

«29» сентября 2014 г. (подпись)



Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
«29» сентября 2014 г.

Директор МКОУ «Орловская СОШ»  
И.В. Голубева

(должность, фамилия, инициалы)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19  
\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору